

ПРОТОКОЛ №3
О ВРЕМЕННОМ ЗАПРЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОРОД МОСКВА, УЛ. ВАВИЛОВА, Д. 68, КОРП. 1

«20» ЯНВАРЯ 2011 г.

Я, государственный инспектор района ЮЗАО г. Москвы по пожарному надзору - старший инженер НТО ОГНД Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве капитан вн. службы Черкасов Николай Николаевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

РУКОВОДСТВУЯСЬ СТ. 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (КРФОАП), СОСТАВИЛ НАСТОЯЩИЙ ПРОТОКОЛ В ТОМ, ЧТО ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

1. **ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
2. **ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС, ТЕЛ. (ФАКС)** 117036, Г. МОСКВА, ПРОСПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д. 10 А, ТЕЛ. 495 213-32-20 ФАКС 495 956-32-30
3. **НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА** 1027700458224
4. **ОРГАН, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИЙ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО** МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ МЧС РОССИИ №39 ПО Г. МОСКВЕ
5. **НАИМЕНОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО БАНКА И НОМЕР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА К/С** 30101810200000000933 ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ, Г. МОСКВА
6. **ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** МАНОЙЛО АНДРЕЯ ФЕДОРОВИЧА
7. **ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ** КОПИЯ ПРИКАЗА №106-К ОТ 05.04.2010 Г.
(НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА, СЕРИЯ, НОМЕР, КЕМ ВЫДАН, ДАТА ВЫДАЧИ)
8. **ПРИВЛЕКАЛОСЬ ЛИ РАНЕЕ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И КОГДА** НЕТ
(СО СЛОВ НАРУШИТЕЛЯ)

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 19 января 2010 года в 14 часов 00 минут в здании по адресу: Г. Москва, проспект 60-летия Октября, д.10А, нарушило требования пожарной безопасности, установленные «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ 01-03), зарегистрированными в Минюсте РФ № 4838 27.06. 2003г., Строительные Нормы и Правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97*, «Отопление, вентиляция и кондиционирование» СНиП 41-01-2003, Нормы пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» НПБ 88-01*, Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты Многофункционального комплекса «ПРИНЦИПАЛ-ПЛЮС» по адресу: Г. Москва, ЮЗАО, проспект 60-летия Октября, вл. 12 (строительный адрес), разработанные ООО «Жирюханцев и Партнеры», согласованные Министерством регионального развития Российской Федерации 24.02.2009 года, УТПН ГУ МЧС России по г. Москве от 24.09.2008 года №9/10/6593 (СТУ), а именно;

Отсутствует второй эвакуационный выход с первого и антресольного этажей (демонтированы лестничные марши) – ППБ 01-03 п.3, СНиП 21-01-97* п. 6.13*; Антресольный этаж не оборудован внутренним противопожарным водопроводом - ППБ 01-03 п.п.3,40 СНиП 21-01-97* п.1.5*, СТУ 7.6; Трубопроводы автоматической системы спринклерного пожаротушения выполнены не из стальных труб (на участках между спринклерным оросителем и распределительным трубопроводом) - ППБ 01-03 п. 3, НПБ 88-01* п.4.27; В коридоре первого этажа не выполнена система дымоудаления - ППБ 01-03 п.3, СНиП 21-01-97* п.6.40*; Дымоприемное устройство вытяжной противодымной вентиляции на антресольном этаже установлено ниже верхнего уровня дверного проема - ППБ 01-03 п.3, СНиП 41-01-2003 п.8.7; Автоматическая система газового пожаротушения в помещениях серверных и депозитарий находится в нерабочем состоянии – ППБ 01-03 п.34; Помещения №А109, и коридоры помещений 201А и депозитария на первом этаже не оборудованы автоматической системой пожаротушения - ППБ 01-03 п.3, СНиП 21-01-97* п.1.5*, СТУ п.7.1; Допущена установка извещателей автоматической пожарной сигнализации на расстоянии менее 1 м до вентиляционного отверстия – ППБ 01-03 п. 3, НПБ 88-01 п. 12.19; В помещениях установлено менее трех извещателей автоматической пожарной сигнализации - ППБ 01-03 п. 3, НПБ 88-01* п.13.3*; Помещения не оборудованы системой оповещения людей при пожаре 4-го типа - ППБ 01-03 п.3, СНиП 21-01-97* п.1.5*, СТУ п.7.1; Не заключен договор на техническое обслуживание автоматических систем водяного пожаротушения и противодымной вентиляции – ППБ 01-03 п.96; Дверь лестничной клетки на антресольном этаже выполнена не противопожарной - ППБ 01-03 п.3, СНиП 21-01-97* п.1.5*, СТУ п.4.11; Дверь лестничной клетки на антресольном этаже не оборудована устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах - ППБ 01-03 п.3, СНиП 21-01-97* п.1.5*, СТУ п.4.11; Стена лестничной клетки на первом

ЭТАЖЕ ВЫПОЛНЕНА С ПРЕДЕЛОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ МЕНЕЕ REI 120 (ОСТЕКЛЕНИЕ) - ППБ 01-03 п.3, СНиП 21-01-97* п.1.5* п.7.18, СТУ п.4.2 ТАБЛ.2; Узлы крепления перегородок отделяющих пути эвакуации от помещений выполнены с пределом огнестойкости менее EI 45 (перегородки не доведены до перекрытия) - ППБ 01-03 п.3, СНиП 21-01-97* п.1.5* п.7.9, СТУ п.4.2 ТАБЛ.2; Отверстия и зазоры образовавшиеся в противопожарных перегородках в местах их пересечения инженерными и технологическими коммуникациями не заделаны строительным раствором или другим материалом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости дымогазонепроницаемость - ППБ 01-03 п.37; Внутренний противопожарный водопровод на первом этаже не обеспечивает требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения (менее чем 3 струи по 2,5 л/сек каждая) - ППБ 01-03 п.3, СНиП 21-01-97* п.1.5*, СТУ п.7.6; Допущено загромождение эвакуационных путей и выходов различными материалами (хранение в коридорах оргтехники, мебели, шкафов и т.д.) - ППБ 01-03 п.53; На дверях эвакуационных выходов установлены запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа - ППБ 01-03 п.53, СНиП 21-01-97* п.1.5*, СТУ п.6.9; В коридоре на втором этаже допущено устройство встроенного шкафа - ППБ 01-03 п.3, СНиП 21-01-97* п.6.26*; не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода - ППБ 01-03 п.89; не проведена своевременная проверка первичных средств пожаротушения (огнетушителей) - ППБ 01-03 п.108;

указанное правонарушение создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

за что предусмотрена административная ответственность по ст.20.4 часть 1 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности. С целью предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровья людей.

На основании статьи 27.16 КоАП РФ применена мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде **временного запрета деятельности** **время фактического прекращения деятельности**

с 16 час. 00 мин. «20» января 2011 г.

Представитель юр. лица (индивидуального предпринимателя) Манойло А.Ф.

(фамилия, имя, отчество)

с содержанием протокола ознакомлен(а), а также предупрежден(а) о том, что в случае несоблюдения меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде временного запрета деятельности, виновные должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

права и обязанности, предусмотренные ст. 25.4 КоАП РФ мне разъяснены. ✓

От подписи отказался _____

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮР. ЛИЦА (И.П.)

Свидетелям: 1. Быков Алексей Игоревич проживающий (ая) по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

г. Москва, ул. Магнитогорская, д.25, кв.159

2. Ходасевич Юрий Андреевич проживающий (ая) по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

г. Москва, Открытое шоссе, д.25, корп. 9, кв.76

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6


(указываются статьи

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

и законодательный акт, предусматривающий ответственность)


подпись

Быков А.И.
(ф.и.о.)


подпись

Ходасевич Ю. А.
(ф.и.о.)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ЮЗАО г. Москвы
ИНСПЕКТОР ПО ПОЖАРНОМУ - СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР
НТО ОГНД Управления по ЮЗАО ГУ МЧС
России по г. Москве капитан вн. службы


подпись

Черкасов Н.Н.
Ф.И.О.

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: _____

(наличие вещественных доказательств по делу)

ОТМЕТКА ПРИ ДОСТАВЛЕНИИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА: ДОЛЖНОСТЬ И ЗВАНИЕ ДОСТАВИВШЕГО, КУДА ДОСТАВЛЕН И Т.Д.)

ПРОТОКОЛ ПОЛУЧИЛ (А) «20» января 2011 г.

✓
Манойло А.Ф.
ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮР. ЛИЦА